



DANAK
Test reg. nr. 428

Analysereport

Rekvirent:	Ugerløse Vandværk	Sagsnavn:	Ugerløse Vandværk
	Tølløsevej 372		Gruppe A+B parametre
	4350 Ugerløse	Sagsbeh.:	Thomas Horndrup

Prøver modtaget:	14-06-2019	Analyse påbegyndt:	14-06-2019	Rapportdato:	11-07-2019
				Rapport nr.:	1924-701
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1924-701-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	14-06-2019								
kl.:	11:45								
Prøve ID	Kø hane								
	bl. batteri								
	Børnegården								
	Elletoften								
	Brændholtvej								
	Ugerløse								
	m/skyl								
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Aluminium	0,793				200	µg/l	ISO 17294-2:2016 1)	0,5	+/- 10 %
Arsen	0,12				5	µg/l	ISO 17294-2:2016 1)	0,03	+/- 10 %
Bly	<40				5	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	40	+/- 30 %
Cadmium	<4				3	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	4	+/- 30 %
Chrom	<3				50	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	3	+/- 30 %
Kobber	4,8				2000	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	4	+/- 30 %
Nikkel	<7				20	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	7	+/- 30 %
Zink	8,4				3000	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009 1)	4	+/- 30 %
Nitrit	<0,001				0,1	mg/l	DS/EN ISO 13395-1:1997	0,001	+/- 10 %
Kimtal 22 °C PCA	<1				200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 2)	1	+/- 0,150(lg)
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 2)	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	ISO 9308-2 2)	1	+/- 0,314(lg)
Enterokokker	<1				i.m.	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000 2)	1	+/- 0,113(lg)



DANAK
Test reg. nr. 428

Analyserapport

Rekvirent:	Ugerløse Vandværk	Sagsnavn:	Ugerløse Vandværk
	Tølløsevej 372		Gruppe A+B parametre
	4350 Ugerløse	Sagsbeh.:	Thomas Horndrup
Prøver modtaget:	14-06-2019	Analyse påbegyndt:	14-06-2019
		Rapportdato:	11-07-2019
Antal prøver:	1	Rapport nr.:	1924-701
		Bilag:	0
Opbevaring:	På køl		

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 523 og 524 af 1. maj 2019

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Detektionsgrænsen for aggressiv CO₂ varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 523 om kvalitetskrav til miljømålinger.

2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.

Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

2) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Ugerløse Vandværk, Ebbe Andersen, vaerkfoerer@ugvand.dk

Ugerløse Vandværk, Kasser, kasserer@ugvand.dk

Holbæk Kommune, grundvand@holb.dk

Ugerløse Vandværk, Thomas Horndrup, formand@ugvand.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Carina Hansen

Laborant